

Tablica 1. Bilans mocy

Lp.	Moc zainstalowana	Współczynnik jednoczesności	Obliczeniowa moc szczytowa	Instalacja, odbiornik, uwagi
-	Pi, kW	kj	Psz, kW	-
1	14,0	0,79	11,0	oświetlenie (wewnętrzne, zewnętrzne)
2	20,0	0,30	6,0	gniazda wtyczkowe
3	3,0	0,50	1,5	instalacje niskoprądowe
4	10,8	0,79	8,5	instalacja wentylacyjna
5	24,4	0,82	20,0	instalacja klimatyzacyjna
6	1,5	0,67	1,0	kotłownia
7	12,0	0,33	4,0	gastronomia
8	15,0	1,00	15,0	BTS P4
9	100,7	-	67,0	łącznie

Obliczeniowa moc szczytowa po uwzględnieniu jednoczesności poborów i ok. 20% rezerwy: 80 kW